



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Τρίκαλα 13/4/2017

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 13190/22-3-2017 Διακήρυξης
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017»

(3)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 13190/22-3-2017 Διακήρυξης και των από 11/4/2017 και 13/4/2017 διευκρινίσεων που δόθηκαν από την υπηρεσία μας συμπληρωματικά σας διευκρινίζουμε ότι:

Στις από 13/4/2017 διευκρινίσεις (2) που δόθηκαν διευκρίστηκε ότι: «Για τους λαμπτήρες LED 15W, προϋπόθεση αποτελεί η τέλεια προσαρμογή τους σε ντουί τύπου ΔΕΗ (μήκος σπειρώματος) για αυτό θα παραδοθεί με την προσφορά και δείγμα λαμπτήρων LED υποχρεωτικά. Πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.450 lumen με **κάλυψη τουλάχιστον 270 μοιρών** και πλαστικό κάλυμμα τύπου SL»

Το ορθό είναι: «Για τους λαμπτήρες LED 15W, προϋπόθεση αποτελεί η τέλεια προσαρμογή τους σε ντουί τύπου ΔΕΗ (μήκος σπειρώματος) για αυτό θα παραδοθεί με την προσφορά και δείγμα λαμπτήρων LED υποχρεωτικά. Πρέπει να έχουν **διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες**, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.450 lumen με **κάλυψη τουλάχιστον 270 μοιρών** και πλαστικό κάλυμμα τύπου SL»

Ο Προϊστάμενος

Αθανάσιος Μισιάκας