

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Γυμνασίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

[illegible]

	ΣΤΟΜΙΑ	m2	A.T									
	T2K 400.0 x 100.0	0,04		1								
	TE 450.0 x 100.0	0,045		1								
	T2K 300.0 x 150.0	0,045			2							
	TE 100.0 x 100.0	0,01			1							
	TE 350.0 x 150.0	0,053			1							
	TE 300.0 x 150.0	0,045			1							
	T2K 450.0 x 100.0	0,045				1						
	T2K 400.0 x 100.0	0,04				1						
	TE 500.0 x 100.0	0,05				1						
	TE 100.0 x 100.0	0,02				1						
	TE 350.0 x 100.0	0,035				1						
	T2K 200.0 x 100.0	0,02					2					
	T2K 400.0 x 100.0	0,04					2					
	TE 300.0 x 100.0	0,03					2					
	TE 200.0 x 100.0	0,02					1					
	TE 400.0 x 100.0	0,04					1					
	T2K 350.0 x 100.0	0,035						1				
	T2K 200.0 x 100.0	0,02						1				
	T2K 100.0 x 100.0	0,01						1				
	T2K 550.0 x 100.0	0,035						1				
	T2K 350.0 x 200.0	0,07						1				
	TE 200.0 x 100.0	0,02						1				
	TE 400.0 x 100.0	0,04						1				
	TE 100.0 x 100.0	0,01						1				
	TE 400.0 x 150.0	0,06						1				
	TE 500.0 x 150.0	0,075						1				
	T2K 400.0 x 100.0	0,04							2			

[illegible]

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Γυμνασίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

B ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)

Α.Τ	ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ(Από αναλυτική προμέτρηση μελέτης θέρμανσης)						
		ΔΙΚΤΥΟ Α/Θ	ΔΙΚΤΥΟ Θ.Σ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞ. 15%	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΟΙΗΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ	
.....	Χαλυβδοσωλήνας 1/2"	24	240,5	264,5	304,175	305	22x13mm(τμήματα)	30
.....	Χαλυβδοσωλήνας 3/4"	48	54	102	117,3	120	28x13mm(τμήματα)	30
.....	Χαλυβδοσωλήνας 1"	16	26	42	48,3	50	35x13mm	50
.....	Χαλυβδοσωλήνας 1.25"	32	30,2	62,2	71,53	72	42x13mm	72
.....	Χαλυβδοσωλήνας 1.5"	40	24,7	64,7	74,405	75	54x13mm	75
.....	Χαλυβδοσωλήνας 2"		38	38	43,7	45	60X19mm	45
.....	Χαλυβδοσωλήνας 76.1		75,6	75,6	86,94	85	76X19mm	85
.....	Χαλυβδοσωλήνας 88.9		35	35	40,25	40	89X19mm	40

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

		ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ Θ.Σ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΛΩΝ/ΥΨΟΥΣ						
		A.Τ						
	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΠ'Ο ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	TEM	22/900/..	22/600/..	33/900/...	33/600/...	11/600/..	
	22/900/900	3	2,7					
	22/600/1000	1		1				
	22/900/800	3	2,4					
	22/600/700	4		2,8				
	33/900/1100	2			2,2			
	33/600/1100	3				3,3		

	33/600/800		4				3,2	
	33/600/900		1				0,9	
	33/600/1000		4				4	
	22/600/800		6		4,8			
	22/600/400		1		0,4			
	22/600/600		2		1,2			
	11/600/400		1					0,4
	22/900/700		8	5,6				
	22/900/500		2	1				
	22/900/400		1	0,4				
	ΣΥΝΟΛΑ		46	12,1	10,2	2,2	11,4	0,4

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Γυμνασίου**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ****Γ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ****(ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)**

B.1	Φωτιστικό led 36W, τύπου panel οροφής τετράγωνο , χαμηλής θάμβωσης, 4780 lm, 4000 K	ΗΛΜ 59	τεμ.	200,00	205,00
B.2	Φωτιστικό 44 W οροφής, ορθογωνικό LED 5000lm,4000 K	ΗΛΜ 59	τεμ.	210,00	4,00
B.3	Φωτιστικό 28 W οροφής, ορθογωνικό LED 2500lm,4000 K	ΗΛΜ 59	τεμ.	170,00	4,00