



ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ (κάτω)



ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ (όξω)

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2

ΕΤΕΜΒΑΔΟ ΤΟΙΧΟΥ = 92.58 TM
ΕΑΚΕΜΒΑΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 20.42 TM
ΠΟΣΟΣΤΟ = $20.42 \cdot 100 / 92.58 = 22.05 < 80.00 \%$

ΕΤΕΜΒΑΔΟ ΤΟΙΧΟΥ = 68.34 TM
ΕΑΚΕΜΒΑΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 22.75 TM
ΠΟΣΟΣΤΟ = $22.75 \cdot 100 / 68.34 = 33.29 < 80.00 \%$

ΕΤΕΜΒΑΔΟ ΤΟΙΧΟΥ = 48.81 TM
ΕΑΚΕΜΒΑΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 8.26 TM
ΠΟΣΟΣΤΟ = $8.26 \cdot 100 / 48.81 = 16.93 < 80.00 \%$

ΕΤΕΜΒΑΔΟ ΤΟΙΧΟΥ = 86.28 TM
ΕΑΚΕΜΒΑΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 23.88 TM
ΠΟΣΟΣΤΟ = $23.88 \cdot 100 / 86.28 = 27.68 < 80.00 \%$

Ε1 = ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ									
7.38 *	7.88 + 0.44 *	2.62 +	8.20 *	2.62 +	10.43 *	3.82 +	7.88 *	10.78 +	
5.26 *	5.18 + 6.18 *	12.12 -	0.25 *	2.94 -	0.4 *	1.8 =			306.27 M2

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΤΑΞΥΠ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΠ-1

ΠΥΡΟΠΡ/ΣΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Αρχ./των Μηχ./κός
ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολ./κος Μηχ./κός
ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝΕΛΙΑ Αρχ./των Μηχ./κός
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ηλ. Μηχ./κός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΚΑΤ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολ/κος Μηχανικός