



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΥΛΙΚΑ:
Σκυροδεμα C20/25
Χαλύβας S500
Συνδετήρες S500
2. Τάση εδαφούς 0.15MPa
3. Σεισμικοί συντελεστές

$$\Phi d\chi(T): 0.215$$

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| 4. | ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ: | |
| | Ειδικό βάρος σκυροδέματος: | 25.00 KN/m ³ |
| | Βάρος δομικών οπτοηλινθοδομής: | 2.10 KN/m ² |
| | Βάρος ημιακτινών οπτοηλινθοδομής: | 3.60 KN/m ² |
| | Επιστρώσεις δαπέδων: | 1.50 KN/m ² |
| | Επιστρώσεις πλακών: | 1.00 KN/m ² |
| 5. | Μετέωρα φορτία: | |
| | Δάπεδα κατοικιών: | 2.00 KN/m ² |
| | Δάπεδα γραφείων: | 3.00 KN/m ² |
| | Δάπεδα εξωστών: | 5.00 KN/m ² |
| | Δάπεδα κλιμακών κατοικιών: | 3.50 KN/m ² |
| 6. | Προβλεπν οροφν: | 0 |

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΤΑΞΥΠ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ-3 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Αρχ/των Μηχ/κός ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολ/κος Μηχ/κός ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝΕΛΙΑ Αρχ/των Μηχ/κός ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ηλ. Μηχ/κός	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΚΑΤ.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Αγρ.Τοπ. Μηχανικός	ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ Πολ/κος Μηχανικός