



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΥΛΙΚΑ:

Σκυροδεμα C20/25

Χαλύβας S500

Συνδετήρες S500

2. Τάση εδάφους:0.15MPa

3. Σεισμικοί συντελεστές:

φκ(Τ): 0.215

φψ(Τ): 0.206

4. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ:

Ειδικό βάρος σκυροδεματος: 25.00kN/m3

Βάρος δομικής οπτοπλινθοδομής: 2.10 kN/m2

Βάρος μπατικής οπτοπλινθοδομής: 3.60 kN/m2

Επιστρώσεις δώματος: 1.50 kN/m2

Επιστρώσεις πλακών: 1.00 kN/m2

5. Ψεγάκια φορτίας:

Δαπεδα κατοικιών: 2.00 kN/m2

Δαπεδα γραφείων: 2.00 kN/m2

Δαπεδα εξωστών: 5.00 kN/m2

Δαπεδα κλιμακων κατοικιών:3.50kN/m2

6. Προβλεψη οροφών: 0

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΤΑΞΥΠ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ-1 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Αρχ/των Μηχ/κός	
ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολ/κος Μηχ/κός	
ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝΕΛΙΑ Αρχ/των Μηχ/κός	
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ηλ. Μηχ/κός	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΚΑΤ.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Αγρ.Τοπ. Μηχανικός	ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ Πολ/κος Μηχανικός