



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Τρίκαλα, 25/06/2024

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

Σχετικά με την υπ' αριθ. **29301/23.5.2024 Διακήρυξη με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 350474**, σε απάντηση συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με αιτήματα που υποβλήθηκαν προς το Δήμο Τρικκαίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Η απαίτηση υποβολής δηλώσεων αποδοχής προμήθειας και εγγύησης καλής λειτουργίας έκδοσης των οίκων κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού ορίζεται ρητά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύει ως έχει και δεν υποκαθίσταται από την απαίτηση προσκόμισης εγγύησης καλής λειτουργίας από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.
2. Οι μετρητές ενέργειας αποτελούν βοηθητικό εξοπλισμό των αυτόματων υδροληψιών, το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και ο κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει μελετώντας την συνολική τεχνική λύση που προσφέρει να επιλέξει τον κατάλληλο μετρητή.
3. Η παρούσα σύμβαση δεν προβλέπει την εγκατάσταση μετρητών παροχής ανοικτού καναλιού. Η αναφορά της παραγράφου 1.4.νι του τεύχους τεχνικής περιγραφής είναι εκ παραδρομής.
4. Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των υδρομετρητών με αποσπώμενη μονάδα μέτρησης και δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης ισχύουν ως έχουν τα οριζόμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και τα οποία υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης αναφοράς γίνεται για αυτές σε άλλο τεύχος.
5. Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προβλέπει την εγκατάσταση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικά. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εποπτεύεται μέσω του εν λόγω

Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος και από τρία τουλάχιστον άλλα σημεία ελέγχου όπως ρητά ορίζεται στη μελέτη χωρίς όμως να αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου η δημιουργία των τριών αυτών επιπλέον σταθμών.

6. Η επικοινωνία των τοπικών σταθμών ελέγχου με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή NB1ot) όπως ρητά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και όχι άλλου ιδιόκτητου συστήματος όπως WiFi ή Lora.
7. Όπως ρητά ορίζεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, ο σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών θα είναι ενσύρματα συνδεδεμένος με τον κόμβο ενώ οι αισθητήρες εδάφους δύναται να είναι συνδεδεμένοι με τον κόμβο ενσύρματα ή ασύρματα.
8. Όπως ρητά ορίζεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, ο σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών θα πρέπει να έχει δυνατότητα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας 0 - 2400 w/m² χωρίς να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένης κλάσης.
9. Οι σταθεροποιητές τάσης UPS θα εγκατασταθούν εντός των πινάκων, όπου δεν υπάρχουν, όπως ρητά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
10. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αποτελούν το ελάχιστο αποδεκτό όριο που θέτει η αρμόδια υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται κατ' ελάχιστον με τα όρια που θέτουν οι προδιαγραφές και δύναται να προσφέρουν τεχνικές λύσεις που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις αυτών. Για όσα σημεία των προδιαγραφών δεν ορίζονται συγκεκριμένα όρια ή απαιτήσεις, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την τεχνική λύση που επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολείπονται σε κάποιο από τα λοιπά όρια που θέτουν οι προδιαγραφές της μελέτης.

Η Αν. Προϊσταμένη

Φωτεινή Κρύου